

瀬谷公会堂 照明基本吊込図

※専属照明が立会えない為、アタリまでを含めての現状復帰をお願いしております。(アタリ表有り)

○ 凸レンズ
1KW

◐ フレネル
1KW

(Sus.BL.UH.CL)
20A C型
3kw上限

FR 3台3回路
(上・下)
直30AX1
DMX回線X1

①
6間ベタ

②
客席前

③
看板

