

瀬谷公会堂照明 フロア回路図

搬入口



[照明用分電盤]
 1φ3W 105/210V
 50Hz40kVA
 ・60A 直回路 4口
 (60Aコードはありません)
 ・DMX回線 IN×1/OUT×1
 ・カムロック/R.N.T.E

フロアコンセント ・C型/30A

DMX回線・客席後方/IN×2
 3F調光室・制御信号パッチ盤あり