

< 吸音カーテンの設置 >



上手側（音響室側）・下手側（調光室側）各シーリング入口すぐの所にカーテンロープがある。
 利用者の要望次第で両側共カーテンを設置すれば残響時間が減る。

残響測定パターン		空席時		満席時	
		残響時間	平均吸音率	残響時間	平均吸音率
反響板	カーテン無し	1.7秒	0.19	1.6秒	0.20
	カーテン有り	1.5秒	0.21	1.4秒	0.23
劇場型	カーテン無し	1.2秒	0.26	1.1秒	0.28
	カーテン有り	1.0秒	0.29	0.95秒	0.31